

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあつては名称) 独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山労災病院		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒702-8055 岡山市南区築港緑町1-10-25	
本票作成	部署名：会計課				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	病院、病床数358床、職員数573名				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山労災病院		岡山市南区築港緑町1-10-25	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 23 年度)	(平成 26)年度排出量	目標年度(平成 28 年度)
	4,953 t CO ₂	5,003 t CO ₂	5,415 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 26)年度排出量
	①	岡山労災病院	5,003 t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間： 平成 24 年度 ～ 平成 28 年度 (5 箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(26)年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	13.4 %	5.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
	建物延床面積 (㎡)	基準年度	(26)年度	目標年度
	平成23年度 23,120㎡	0.21423	0.18556	0.20349
	平成26年度 26,961㎡	t CO ₂ /(㎡)		

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 26 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

平成26年度は増改築工事が完了したことに伴い、一時的に増加していた電気使用エリアの延床面積が減少した。
 また、外気処理装置の運用見直しに伴う稼働時間短縮により、都市ガス及び電気の使用量が減少した。
 さらに中国電力株の排出係数が前年度より約2.6%下がった。
 以上により、温室効果ガス排出量の大きな削減に繋がったと考えられる。

【推進体制】

不要な照明の消灯や、空調の適正な時間及び温度設定を、施設管理担当部署が確認するとともに、さらに効率的な運用が可能と判断した場合には、該当部署へ協力を依頼し、省エネ意識の向上を図った。
 今後は院内TQM活動における省エネ対策及び職員全体の意識向上を図るとともに、省エネルギー推進委員会の立ち上げを検討している。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
(26年度実施分) 岡山労災病院 (今後実施予定分) 岡山労災病院	(26年度実施分) ・外気処理装置設定温度及び運用時間の見直し (今後実施予定分) ・OA機器、照明、空調の節電の徹底(院内TQM活動) ・不要な自動ドアは開放状態で停止させる等の効率運用 ・省エネルギー推進委員会の立ち上げ ・油圧式エレベーターをロープ式エレベーターへ更新

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

- ・冷房設備の使用電力低減のため、クールビズ運動に取り組んでいる
- ・デマンドコントローラーにより契約電力超過防止を実施し、使用電力の削減を図っている