

5 換気設備

対象設備・項目	5 換気設備
規模要件等	機器台帳に記載の設備
対策メニュー	5-1. 換気設備の運転管理 5-2. タイムスケジュールによる発停制御の導入・活用
チェック項目	不要時には停止されており、換気期間、換気時間、換気回数等が適正に管理されているか。

対策メニューの目的

換気設備の運転に関するルールを策定し、不要な換気を停止することによって、換気設備のエネルギー消費量を削減することができる。

「実施済」であることの判断基準



以下の内容が確認できれば、実施済であると判断する。

・不要時の停止が実施されていること

換気設備の運転スケジュールや不要時の停止等の管理ルールが整備されており、かつ、そのルールに従って実施されている。

確認に用いる資料等（例）

管理標準、管理実態（設定画面、運転チェック表等）を示す資料

換気ファン運転標準時間表（2012年 10月 1日～2012年 11月 15日）		※標準時間外は運転依頼書に基づき運転する																									
凡例：  中央発停により運転  必要時にのみ手元スイッチにより運転		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	備考	
EF-01	ライン1																										
EF-02	ライン2																										
EF-03	クリーンルーム																										
EF-04	倉庫																										