

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒710-0052 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号	
本票作成	部署名：施設・環境部				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	総合病院				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	倉敷中央病院		倉敷市美和1丁目1番1号	
	②	倉敷リバーサイド病院		倉敷市鶴の浦2丁目6-11	
	③	総合保健管理センター		倉敷市鶴形1丁目8-5	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 3 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 25 年度)	(平成 29)年度排出量	目標年度(平成 30 年度)
	32,399 t CO ₂	31,039 t CO ₂	31,013 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 29)年度排出量
	①	倉敷中央病院	28,552 t CO ₂
	②	倉敷リバーサイド病院	2,078 t CO ₂
	③	総合保健管理センター	409 t CO ₂
			t CO ₂
		t CO ₂	
		t CO ₂	

削減目標の達成状況	計画期間：平成 26 年度 ～ 平成 30 年度 (5 箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(29)年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	4.9 %	5.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延床面積 (千㎡) 基準年 (H25年度) 164.650 (H29年度) 165.914	原単位当たり排出量		
		基準年度	(29)年度	目標年度
		196.770 CO ₂ /(千㎡)	187.078 CO ₂ /(千㎡)	186.930 CO ₂ /(千㎡)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 29 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

平成29年度は、夏期及び冬期の平均外気温が高くなった影響によりエネルギー使用量が増加した。また、倉敷リバーサイド病院においては、上記要因に加えて手術室系統の空調機を24時間運転への変更によりエネルギー増加となった。

【推進体制】

- ・省エネ委員会のメンバー中心としたライトダウン・省エネパトロールにて啓発活動を実施。
- ・省エネ推進の各ワーキンググループによる個別活動並びに小集団による省エネテーマ作成による取組みを継続している。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
倉敷中央病院	(H29年度実施分) <ul style="list-style-type: none"> ・高効率照明への更新 (LED) 50台 ・旧家電製品を省エネ製品へ更新 10台
倉敷リバーサイド病院	<ul style="list-style-type: none"> ・空調機送風機のインバーター化 12台
倉敷中央病院	(今後実施予定分) <ul style="list-style-type: none"> ・高効率照明への更新 (LED) 50台 ・旧家電製品を省エネ製品へ更新 10台 ・配電用変圧器をトップランナー更新 5台 ・2棟蒸気ドレン回収設備更新 ・6棟蒸気ドレン回収設備更新
倉敷リバーサイド病院	<ul style="list-style-type: none"> ・空調送風機のインバーター化 2台 ・空調機外気導入負荷の軽減 11台 ・換気機のインバーター化 9台

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

- ・省エネ委員会の開催。2回/年 (H29. 4/20. 11/9)
- ・ライトダウンキャンペーンによる省エネパトロールを兼ねたライトダウン実施。 (H29. 7/7)
- ・院内へ『COOLBIZ』・『WARMBIZ』と『節電のお願い』 (H29. 5/1-10/31) (H29. 11/1-H30. 3/31)
 外来デジタルサイネージへの啓発表示も合わせて実施。
- ・本院BEMSデータを活用した省エネミーティング実施。 (12回/年)
- ・リバーサイド病院では、節電ライトダウンの実施。 (H29. 7/1-9/30)
- ・ " " グリーンカーテン育成実施。 (H29. 6/3-9/8 プランター数67ヶ)
- ・ " " 省エネワーキンググループによる省エネミーティング実施。 (6回/年)