

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 国立療養所邑久光明園		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒701-4593 瀬戸内市邑久町虫明6253	
本票作成	部署名：事務部会計課施設管理班				
主たる業種	分類コード	97	業種名：国家公務		
事業の概要	ハンセン病療養所、入所者99名、職員267名				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	国立療養所邑久光明園		瀬戸内市邑久町虫明6253	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 27 年度)	(平成 29 )年度排出量	目標年度(平成 32 年度)
	2,957 t CO <sub>2</sub>	4,426 t CO <sub>2</sub>	2,661 t CO <sub>2</sub>

主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 29 )年度排出量
	①	国立療養所邑久光明園	4,426 t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>

削減目標の達成状況	計画期間：平成 28 年度 ～ 平成 32 年度 ( 5 箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	( 29 )年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△ 50.5 %	10.0 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延べ面積	原単位当たり排出量		
		基準年度	( 29 )年度	目標年度
		80.921 kg CO <sub>2</sub> /( m <sup>2</sup> )	121.804 kgCO <sub>2</sub> /( m <sup>2</sup> )	72.820 kgCO <sub>2</sub> /( m <sup>2</sup> )

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 29 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

基準年となった平成27年度は夏の気温が平年より低くエネルギー消費の少ない年であり、その後、夏の気温が上昇したため、エネルギー消費が元の水準に戻り、温室効果ガスが増えた状態になっている。  
しかし、平成31年度に新棟が完成すれば、エネルギー効率が向上するため、計画達成は可能であると考えている。

**【推進体制】**

年1回会議にて省エネルギーの取組みの周知を図っている。  
また、園内LANにても省エネルギーの取組みの周知を図っている。

**【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】**

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
国立療養所 邑久光明園	(平成29年度実施分) こまめに照明を消す等の省エネ対策の周知を行った。  (今後実施予定分) 現状の建物を集約し、環境への影響の少ない省エネルギーを図った建物に更新する。

**【森林保全等吸収源対策への取組】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

--