

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあっては名称) 株式会社 ホテルグランヴィア岡山			住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒700-0024 岡山市北区駅元町1-5		
本票作成	部署名：総務部 施設課						
主たる業種	分類コード	7	5	業種名：宿泊業			
事業の概要	地下3階地上19階 敷地面積：5895㎡ 延床面積：42,097㎡ 客室数：328室 宴会場：11室 レストラン・バー施設：8店舗						
県内の主な工場等	番号	工場等の名称			所在地		
	①	ホテルグランヴィア岡山			岡山市北区駅元町1-5		
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)						

計画期間	平成22年度		～	平成26年度		(5 箇年度)			
削減目標	いずれかを選択	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 5.0 %	目標区分	20%以上	20～15%	15～10%	10～5%	5%未満
		<input type="checkbox"/> 原単位基準						○	
温室効果ガス排出量	基準年度 ( 21 年度)			目標年度 (平成26 年度)					
	9,170 t CO <sub>2</sub>			8,711 t CO <sub>2</sub>					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称			基準年度 ( 21 年度) の排出量				
	①	ホテルグランヴィア岡山			9,170 t CO <sub>2</sub>				
					t CO <sub>2</sub>				
					t CO <sub>2</sub>				
					t CO <sub>2</sub>				

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量	
		基準年度	目標年度
		CO <sub>2</sub> / ( )	CO <sub>2</sub> / ( )

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 ( 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

省エネ法による年間1%削減を目標とし老朽化した設備の取替、高効率の設備の導入により削減目標を達成する。

**【目標削減率達成のための推進体制】**

委員長を総支配人、各部長を委員としたエネルギー推進委員会によりエネルギーの使用状況の把握  
省エネルギーに関する設備の改善の検討、社員の教育などを進めていく

**【排出量削減のためのこれまでの主な取組】**

工場等の名称	取組内容
ホテルグランヴィア岡山	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蒸気ヘッダーや配管フランジ等の露出部分を保温ジャケットで覆い放熱によるエネルギー損失の削減。 (20年度排出量9602 t CO2 21年度排出量9170 t CO2約4.7%削減)</li> <li>・ 白熱球から蛍光灯、LED電球に変更し消費電力の削減。</li> <li>・ 各部門への省エネの徹底を図り、無駄な照明の消灯、空調の停止巡回点検等による消し忘れの防止をし省エネルギーを図る。</li> </ul>

**【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】**

工場等の名称	措置内容
ホテルグランヴィア岡山	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ LED照明の導入</li> <li>・ 高効率チラーの導入検討及び調査</li> <li>・ 老朽化した設備の更新</li> </ul>

**【森林保全等吸収源対策への取組計画】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入計画】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

--