

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 一般財団法人倉敷成人病センター			住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒710-8522 岡山県倉敷市白楽町250		
本票作成	部署名：病院事務部 施設管理室						
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業				
事業の概要	医療業						
県内の主な工場等	番号	工場等の名称			所在地		
	①	一般財団法人倉敷成人病センター			倉敷市白楽町250		
	②	老人福祉施設ライフタウンまび			倉敷市真備箭田1130		
	③	倉敷成人病健診センター			倉敷市白楽町282		
	④	KMCスマイル保育園			倉敷市白楽町292-3		
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 <input checked="" type="checkbox"/> 工場等の数 4 所 <input checked="" type="checkbox"/> 車両台数 (②該当の場合) 台						

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 26 年度)	(平成 30 )年度排出量	目標年度(令和 元 年度)
	5,655 t CO <sub>2</sub>	5,255 t CO <sub>2</sub>	5,370 t CO <sub>2</sub>
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 30 )年度排出量
	①	一般財団法人倉敷成人病センター	4,606 t CO <sub>2</sub>
	②	老人福祉施設ライフタウンまび	338 t CO <sub>2</sub>
	③	倉敷成人病健診センター	295 t CO <sub>2</sub>
	④	KMCスマイル保育園	15 t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>

削減目標の達成状況	計画期間：	平成 27 年度 ～ 令和 元 年度 ( 5 箇年度)	
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	( 30 ) 年度削減実績	目標削減率 目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	7.7 %	5.0 % <input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 施設利用者数	原単位当たり排出量		
		基準年度	( 30 ) 年度	目標年度
		12,617.000 kg CO <sub>2</sub> /(千人)	11,651.000 kgCO <sub>2</sub> /(千人)	11,986.000 kgCO <sub>2</sub> /(千人)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 30 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

※ライフタウンまびが被災によって稼働してない期間があり  
温室効果ガスの排出量は去年に比べて半分になっている

①年間を通しての空調負荷の増加  
②医療機器の増加による電力負荷の増加  
③夏季の外気温上昇による電力負荷の増加  
④手術件数の増加 (年間300件)

排出量上昇傾向 医療機器や外気温の上昇により電力負荷の増加は今後も考えられる。削減に向けてLED工事や空調更新など対策が必要。

**【推進体制】**

エコ委員会（委員長 事務局 各部署1名ずつ）を構成。2ヶ月に1回の委員会活動で省エネ（水光熱費の削減）課題で目標設定を行い全体で運用。  
当院の室内温度設定「約束温度」の室温管理を強化。エコ委員会による温度管理ラウンドを実施。職員への温度管理徹底を促進。

**【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】**

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
倉敷成人病センター ライフタウンまび	(30年度実施分) ・病棟2階OP⑥、⑦. オートクレープACP系統空調機更新（5月実施） ・病棟9階空調室外機へ散水装置設置（6月実施） ・ライフタウンまび照明器具LED工事（311台） 約13.5kwhの消費電力削減（8月実施）  (今後実施予定分) ・クリニック棟1階ホール系統空調機更新 ・病棟照明器具一部LEDへ切替 ・病棟空調機ACP系統一部更新（改装にあわせて更新） ・病棟空調機GHP系統一部更新（改装にあわせて更新）

**【森林保全等吸収源対策への取組】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

5月～9月、クールビズ実施