

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 株式会社ホテルグランヴィア岡山		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒700-8515 岡山市北区駅元町1-5	
本票作成	部署名：総務部 施設課				
主たる業種	分類コード	75	業種名：宿泊業		
事業の概要	地下3階地上19階敷地面積：5895㎡ 延床面積42,097㎡ 客室数329室 宴会場11室 レストラン・バー施設7店舗				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	ホテルグランヴィア岡山		岡山市北区駅元町1-5	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(令和1年度)	(令和3)年度排出量	目標年度(令和6年度)
	7,178 t CO <sub>2</sub>	5,257 t CO <sub>2</sub>	6,819 t CO <sub>2</sub>
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(令和3)年度排出量
	①	ホテルグランヴィア岡山	5,257 t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>

削減目標の達成状況	計画期間：	令和2年度	～	令和6年度	(5箇年度)
	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	(3)年度削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input type="checkbox"/> 原単位基準	26.8 %	5.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達	

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
		基準年度	(3)年度	目標年度
		CO <sub>2</sub> /( )	CO <sub>2</sub> /( )	CO <sub>2</sub> /( )

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和3年度)	達成率等
指標の状況	ホテル業	0.723 以下	0.83	87.1%

【削減状況の自己評価】

目標年度(令和6年度)を省エネによる5%削減を目標とし、照明のLEDへの変更、こまめな消灯、空調の効率的な運転などを実施し目標は達成できた。

**【推進体制】**

エネルギー管理統括者及びエネルギー管理推進者を中心としてエネルギーの使用状況の把握、エネルギーに関する設備の改善の検討、社員の教育などを進めていく。

**【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】**

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
ホテルグランヴィア岡山	(令和3年度実施分) ○白熱電球から蛍光灯、LED照明への変更 ○夏季(6月～10月)ボイラーの1台運用(通常2台)によるガス使用量の削減 ・冷温水発生機の運用方法見直しによるガス・電気使用量の削減 ・冷水設定温度(低層用)9℃⇒10℃に変更 ・冷温水発生機の夜間停止(22:00～6:00) (今後実施予定分) ○2F・3F・4Fバック通路空調停止 ○冬季に高層階用チラー間欠運転導入 ○チラーの冷水温度を夜間2℃上げる

**【森林保全等吸収源対策への取組】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

--