

個別施設計画

策定年月 H31.1

施設名	玉島警察署		所在地	倉敷市玉島1354	
敷地面積	7,406.65 m ²		棟数	6 棟 (計画記載対象 2 棟)	
延床面積	4,880.12 m ²			※対象は200m ² 以上の建物(車庫、倉庫等は500m ² 以上) ※公舎・寮は全て対象	
設置目的	倉敷市のうち玉島・船穂・真備地域、浅口市及び浅口郡里庄町を管轄区域とする警察署				
【想定される自然災害】					
予想震度 6弱		津波 0.01m以上0.3m未満		浸水 0.5m以上1.0m未満	
建築規制	市街化区域、第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% 第2種住居地域 建ぺい率60% 容積率200%				
エネルギー使用量 (2017年度)	電気	ガス	水道	燃料 ()	
	403,536 kWh	1,027 m ³	2,814 m ³	0	
管理上の 特記事項	敷地内未利用地なし、敷地内貸付地なし				

1 施設内建物の概況

名称	本館棟	車庫・射撃場棟	
築年(西暦)	2007年	2007年	
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造 5階	鉄筋コンクリート造 1階	
建築面積	874.45 m ²	1,119.39 m ²	
延床面積	3,712.72 m ²	1,009.41 m ²	
主要な用途 (室名等)	執務室 10室 676.09m ² 会議室 5室 304.61m ² 道場 1室 235.59m ²	車庫 486.42m ² 射撃場 344.99m ²	
主要な設備 (屋外を含む)	電力設備(受変電設備) 電力設備(非常用発電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備 昇降機設備	空調設備 消火設備	
利用状況	高	高	
耐震性 ※1	有	有	
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	-	-
	中性化 ※3	-	-
長期使用の適否	建物傾斜 ※4	適	適
	地盤沈下 ※5	適	適
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし		

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適

※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適

※4 傾斜が有る場合は不適

※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

老朽化の進んだ建物は、修繕・改修を行い、使用を継続する。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
本館棟	設備等の定期更新を実施する。
車庫・射撃場棟	設備等の定期更新を実施する。

3. 施設全体のスケジュール

(概要)

劣化の進んだ設備等について、順次更新を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
本館棟	設備等の 定期更新 (修繕・改修を含む)								外壁		
									照明LED化		
車庫・射撃場棟	設備等の 定期更新 (修繕・改修を含む)								照明LED化		

4. 概算費用

--

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.3	本館棟、車庫・射撃場棟の照明LED化を追加