

岡山空港 航空灯火補用品購入 仕様書

1. 購入物品の名称、数量及び規格等

施設名	灯器型式	品名・規格	数量	単位	灯器メーカー
進入灯	EHU-31	電球 JF6.6A200WV3	252	個	コイト電工(株)
進入角指示灯	P 型	電球(反射鏡付) JFR6.6A200W/P	60	個	日本船燈(株)
滑走路灯	EHB-35	電球 JF6.6A150WV3	7	個	コイト電工(株)
滑走路末端灯	FHB-33/34	電球 JF6.6A200WSF3	27	個	東芝ライテック(株)
滑走路末端灯	FHB-33/34	電球 JF6.6A150WSF3	20	個	東芝ライテック(株)
誘導路中心線灯	FLB-9B	電球 JF6.6A45WS	31	個	東芝ライテック(株)
連鎖式閃光灯	FX-AV	放電管 X-3S-N	42	本	(株)ホタルクス
進入灯	EHU-31	ソケット E 型	11	個	東芝ライテック(株)
風向灯	2B	吹流し	2	流	コイト電工(株)
誘導路中心線灯	FLB-9B	カバー部 FL	10	個	東芝ライテック(株)
誘導路中心線灯	FLB-9B	ガasket A FL	3	個	東芝ライテック(株)
誘導路中心線灯	FLB-9B	ガasket B FL	3	個	東芝ライテック(株)
誘導路中心線灯	FLB-9B	O リングガasket A FL	23	個	東芝ライテック(株)
その他	-	ゴム被膜絶縁変圧器 LT-200	8	個	古河電気工業(株)
以下余白					

2. 納入期限

令和 9 年 3 月 1 2 日(金)

3. 納入場所

岡山市北区日応寺 1 2 7 7 岡山空港 電源局舎

4. その他

- ・国土交通省航空局が制定する航空灯火用特殊機器仕様書に規定される要求事項を満たす製品を納入すること。
- ・「航空灯火・電気施設工事共通仕様書」に基づき、灯仕に規定する納入検査を行うこと。
- ・検査成績表及び取扱説明書を提出すること