

仕様書

件 名：岡山県工業技術センター使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市北区芳賀 5 3 0 1 岡山県工業技術センター
受電設備	常用電力 受電設備 3, 2 0 0 kVA 5 0 0 kVA 3 台、3 0 0 kVA 5 台、2 0 0 kVA 1 台
業種及び用途	官公署（事務所）
供給方式	交流 3 相 3 線式
標準電圧	6, 0 0 0 V
標準周波数	6 0 H Z
発電方式	1 回線受電
契約電力	1, 0 0 0 kW
平均予定力率	100%
使用予定電力量	9, 3 9 0, 0 0 0 kWh（3 年分）
納入期間	令和 8 年 12 月 1 日 午前 0 時から令和 11 年 11 月 30 日 午後 12 時まで
需給地点	構内に設置した開閉器箱内に中国電力(株)が施設した断路器の負荷側接続点
保安責任分解点	需給地点と同じ
電気工作物の財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置の有無	既設有り（現在、中国電力ネットワーク（株）用）
検針方法	現地検針記録
電力量計	既設有り（現在、中国電力ネットワーク（株）用）
常用発電設備の有無	有（太陽光発電 約 3 0 kVA × 2）