

様式第 2 号

設計図書等に対する質問・回答書		
工事番号	免許施設工事第1号	
工事名	岡山県運転免許センター照明器具LED化工事	
番号	質問事項	回答事項
1	見積単価1（参考）2／2の2行目に「天井補修材カバープレート 1式 2,000円」の記載がありますが、どのような作業を何か所実施するのか不明なため、この単価から工事原価が想定できません。作業内容、数量の詳細はご指示いただけませんか。	既設照明器具（天井直付型1灯40W形）2台を撤去し、天井に開いた配線の穴を目隠しする処置を想定しています。
2	見積単価2（参考）の6行目（LRS20-4-48）と7行目（LRS20-4-37）の単価差額が多少大きいように見えますが算定根拠に間違いはありませんでしょうか。	間違いありません。
3	見積単価2（参考）の13行目の「FTE990DS」はおそらく特注リニューアルプレートと思われますが、仕様に関する資料はご提示いただけますでしょうか。	提供可能な資料がありませんので、必要であれば現地確認をお願いします。 現地確認申出の連絡先： 岡山県警察本部交通部運転免許課庶務係 (086) 724-2200

4	特記仕様書等の記載がないため判断ができませんが見積単価2（参考）の算出の際に労務費には以下の補正をかけられていますでしょうか。 ・週休2日補正 ・有人改修（執務並行改修）	週休2日補正については、岡山県営繕工事における週休2日工事実施要領に基づき補正し、有人改修（執務並行処理）については、公共建築工事積算基準等資料に基づき、補正しています。
5	各部屋に既設器具本体処分(安定器処理)費用が計上されていませんが「蛍光灯処分費」に含まれると考えればよろしいでしょうか。 また、既設で「直管型LED取付箇所」の但書のある部屋についても「蛍光灯処分費」の計上がされているのはなぜでしょうか。	蛍光灯処分費には、安定器を含む器具本体と蛍光灯の処分費用を算定しています。 また、直管型LEDが取り付けられている器具については、器具本体は処分し、直管型LEDは発注者へ引き渡しとなります。
令和7年10月3日 回答者 岡山県警察本部交通部運転免許課長		