


重 点 事 業 調 書

担当部局・課名		企業局施設課				
重点事業の名称		さらなる再生可能エネルギーの推進				
第4次 生き活き プラン	重点戦略	IV 安心で豊かさが実感できる地域の創造				
	戦略アガム	8 脱炭素化推進プログラム				
	施 策	1 重点 温室効果ガスの削減に向けた取組等の推進				
第3期 創生 戦略	基本目標					
	対 策					
	政策パッケージ					
終期設定(年度)		予算区分		事項名	電気事業 資本的支出 再生可能エネルギー等推進費	
現状、 課題、 必要性	<p>・2050年カーボンニュートラルの実現に向け、二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの普及拡大が求められており、中でも安定性に優れた脱炭素電源である水力の最大限の活用が重要である。</p>					
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ○ 小水力発電開発可能性調査 小水力発電の開発は、事前調査が重要であり、開発可能性の判断を総合的に行うため、開発地点の調査を行う。 ○ 既設発電所の改修 機器の老朽化が進み、更新が必要な既設発電所について経済性に配慮しつつ改修を行い、発電効率や信頼性の向上を図る。 <スケジュール> • 大町発電所 工事 令和5年度～令和8年度 • 久賀発電所 設計 令和6年度～令和7年度 工事 令和8年度～令和11年度 					
事業の意図、 効果等	<p>【意図・効果】</p> <p>・小水力発電の開発や既設発電所の改修を行うことによって、再生可能エネルギーの一層の推進を図る。</p>					
事業目標	事業	生き活き指標、重要業績評価指標(KPI) 等			現状値	目標値
		該当指標なし				
事業費の見積もり	区分	R6 予算額	R7 予算額	R8 見込額	R9 見込額	R10 以降見込額
事業費(単位:千円)		397,928	415,981	399,613	160,402	362,758
財源内訳	国 庫					
	起 債					
	その他の特定財源					
	自 己 資 金	397,928	415,981	399,613	160,402	362,758

さらなる再生可能エネルギーの推進

現 状



- 三大河川の豊かな水を利用し、18か所の県営水力発電所を建設・運営

CO₂ の排出抑制

純国産エネルギー

地域活性化・雇用創出

最大出力計 61,430kWの水力発電
(約64,000世帯分の電気使用量に相当)

課 題

2050年までの脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの普及拡大が求められている。

取 組

これまで蓄積した水力発電のノウハウや技術を生かした取組

小水力発電開発可能性調査

- 小水力発電の新規開発を目指し、開発地点の調査を行う。

候補地選定

・設計検討
・現地調査

発電所建設

既設発電所の改修

- 老朽化した既設発電所の水車・発電機など、機器の取替を行う。

・耐用年数経過
・機器老朽化

改修工事の実施

・効率向上
・信頼性向上

効 果

再生可能エネルギーの一層の推進により、地球温暖化防止のための脱炭素社会実現を図る。

重 点 事 業 調 書

担当部局・課名		企業局施設課			
重点事業の名称		工業用水道施設の耐震対策			
第4次 生き活き プラン	重点戦略	IV 安心で豊かさが実感できる地域の創造			
	戦略アガム	4 防災対策強化プログラム			
	施 策	4 重点 防災施設の整備や公共施設等の耐震化の推進			
第3期 創生 戦略	基本目標	4 地域の活力を維持する			
	対 策	4 地域の持続的発展のための活力の維持			
	政策パッケージ	4-③ 安全・安心な地域づくり			
終期設定(年度)		予算区分	事項名	工業用水道事業 資本的支出 建設改良費	
現状、課題、必要性	<ul style="list-style-type: none"> 本県の工業用水道施設は、水島コンビナートをはじめ多くの企業に対して操業に不可欠な工業用水を供給しているが、本県と同様に臨海コンビナートに立地する企業に給水を行っている茨城県や宮城県等においては、東日本大震災において施設損壊、漏水被害が多発した。 本県でも、南海トラフ巨大地震が発生した場合、軟弱地盤上の施設では液状化現象等により多くの被害発生が想定されており、基幹産業に対する工業用水の安定的な給水継続を図るために、施設の耐震対策が重要である。 				
事業内容	<p>1 震災に強い工業用水道施設への再構築</p> <p>◆既存施設の耐震対策</p> <p>大規模地震時に被災が想定される既存施設の耐震補強等を集中的に進める。</p> <p>【令和7年度】鶴新田浄水場配水池耐震補強工事（令和5年度～令和8年度）</p> <p>【令和7年度】鶴新田自家発電設備取替工事（令和5年度～令和7年度）</p> <p>◆配水レートの二重化等による危機管理対策</p> <p>大規模地震時による配水管路の損傷はもとより、他の事故等に際しても工業用水の供給が継続できるよう、配水レートの二重化などの危機管理対策を進める。</p> <p>【令和7年度】亀島4 1号線配水管布設工事（令和6年度～令和9年度）</p> <p>【令和7年度】工水管路（双口空気弁）耐震対策工事（令和6年度～令和15年度）</p>				
事業の意図、効果等	<p>＜事業の意図・効果＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ユーザーが求める大規模地震発生直後における保安用水の確保、また被災後においても早期の企業活動再開のために必要な工業用水の確保により、迅速な復旧・復興にも繋がる。 災害に強い本県の優位性を更に高めることが可能となり、企業の設備投資意欲拡大に繋がる。 漏水による道路等のインフラへの二次被害も解消される。 				
事業目標	事業	生き活き指標、重要業績評価指標(KPI) 等			現状値
		該当目標なし			目標値
					差
事業費の見積もり	区分	R6 予算額	R7 予算額	R8 見込額	R9 見込額
	事業費(単位:千円)	1,109,859	1,181,997	672,738	770,728
	財源内訳	国 庫	134,200	47,200	10,300
		起 債			7,200
		その他の特定財源			99,200
	自己資金	975,659	1,134,797	662,438	763,528
					10,652,825

工業用水道施設の耐震対策

(東日本大震災発生以前)

建屋と水管橋の耐震化、老朽管路の更新に併せた耐震化等の対策工事を実施

H23. 3. 11 東日本大震災発生

★宮城、福島、茨城県などの臨海部に位置する工業用水道施設(場内・埋設管・水管橋)でも、揺れによる損傷、液状化、津波被害が発生した。



構造物接続部の配管離脱状況(茨城県)



水管橋空気弁からの漏水(福島県)



共同溝の不同沈下(茨城県)



水管橋支承部の破断と横ずれ(宮城県)

- 岡山県の工業用水道のうち、臨海部に位置する施設については、同様の事態(被災)が発生しうる。
- 大規模地震が発生してもユーザーに対して工業用水を供給し続けるために積極的(集中的)な施設整備が必要である。

- ・被害想定の把握
- ・被害想定箇所の重要性等を踏まえ、対策の順位付け
- ・配水ルートの二重化等、危機管理に有効な対策も検討
- ・管路等の更新は、耐震化構造を前提として実施

多大な工事費
補強施工が困難
対策期間の長期化
施設の老朽化

さらに、実効性のある耐震対策(浄水場等の耐震化、配水ルート二重化等)を計画

工業用水の安定供給に向け、引き続き耐震対策を集中的に実施

R 7 年度に実施する主な事業

鶴新田浄水場配水池耐震補強工事（令和5年度～令和8年度）

鶴新田自家発電設備取替工事（令和5年度～令和7年度）

亀島41号線配水管布設工事（令和6年度～令和9年度）

工水管路(双口空気弁)耐震対策工事(令和6年度～令和15年度)