

令和8年度岡山県立南部高等技術専門校  
浄化槽維持管理及び水質に関する検査業務委託仕様書

1 岡山県立南部高等技術専門校浄化槽

(1) 汚水処理装置

型式 接触曝気型  
処理能力 100人槽 30.00立方メートル/日

(2) 所在地

倉敷市新田3241 岡山県立南部高等技術専門校

2 浄化槽維持管理業務内容

(1) 浄化槽維持管理業務

①汚水処理装置及びこれに付随する諸施設の維持管理に関する業務

- ・定期的な巡回点検（月4回以上かつ年52回以上）
- ・汚水処理装置作動状況の点検確認、調整、軽微な修繕、摩耗部品の取替
- ・汚泥の性状及び量、空気供給量あるいは水質等確認、調整
- ・岡山県浄化槽水質管理実施要綱に基づく水質検査（月1回）

②汚水処理装置の清掃に関する業務

- ・機械室等の清掃
- ・処理槽が正常に稼働するための清掃作業
- ・汚泥処理

③汚水処理水の消毒に関する業務

- ・処理水の塩素剤消毒

④浄化槽法第11条に規定する水質検査に関する業務

(2) 浄化槽において次の事項については応急処置を施すとともに、状況ならびに原因を報告し、委託者と相談する。

- ①施設の修理、改良等の進言事項
- ②不測の事故

(3) 業務実施に伴い、月1回報告書を提出する。

3 期間

委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。