

仕様書(需要場所等一覧)

No.	施設名	所在地	供給電圧	予備送電の有無	自家発補給電力の有無	使用用途	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	受電方式
1	農林水産総合センター 農業研究所	岡山県赤磐市神田沖1174-1	6,000V	無	無	業務用	中国電力ネットワーク(株)の配電線より引込みした各施設の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は中国電力ネットワーク(株)が設置し所有する。	常時1回線受電
2	農林水産総合センター 生物科学研究所	岡山県加賀郡吉備中央町吉川7549-1	6,000V	無	無	業務用	敷地内キャビネット内に中国電力ネットワーク(株)が施設した遮断機の負荷側接続点とする。		
3	農林水産総合センター 畜産研究所(管理棟)	岡山県久米郡美咲町北2272	6,000V	無	無	業務用	中国電力ネットワーク(株)の配電線より引込みした各施設の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。		
4	農林水産総合センター 畜産研究所(大家畜ゾーン)	岡山県久米郡美咲町北2272	6,000V	無	無	産業用			
5	農林水産総合センター 畜産研究所(まきばの館)	岡山県久米郡美咲町北2272	6,000V	無	無	業務用			
6	農林水産総合センター 森林研究所 林業研究室	岡山県勝田郡勝央町植月中1001	6,000V	無	無	業務用			
7	農林水産総合センター 森林研究所 木材加工研究室	岡山県真庭市勝山1884-2	6,000V	無	無	業務用			
8	農林水産総合センター 水産研究所	岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍6641-6	6,000V	無	無	産業用			