

## 仕 様 書

件 名：岡山空港施設（電源局舎）で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市北区日応寺1277
受電設備	常用電力受電設備 985kVA 内訳（300kVA1台 200kVA1台 100kVA2台 75kVA3台 30kVA2台）
業種及び用途	官公署（事務所）
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	238kW（見込） （ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
平均予定力率	100%
使用予定電力量	638,000 kWh ※月別の内訳は（別添2-2）の使用予定電力量欄のとおり。
納入期間	令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
需給地点	構内に中国電力（株）が設置した多回路開閉器の負荷側接続点
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	有
検針方法	自動検針
電力量計	既設有り（現在、関西電力用）
常用発電設備 の有無	無
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。</li><li>情報伝送装置に係る手続き及び費用については、電気事業者の負担とする。</li><li>その他定めのない契約条件については、落札業者の電気契約要綱等により、個別協議し決定する。</li></ul>

## 仕 様 書

件 名：岡山空港施設（第4駐車場）で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市北区日応寺1277
受電設備	常用電力受電設備 40kVA 内訳（20kVA2台）
業種及び用途	官公署（事務所）
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	31kW（見込） （ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
平均予定力率	100%
使用予定電力量	52,000 kWh ※月別の内訳は（別添2-2）の使用予定電力量欄のとおり。
納入期間	令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
需給地点	構内に中国電力（株）が設置した多回路開閉器の負荷側接続点
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	有
検針方法	自動検針
電力量計	既設有り（現在、関西電力用）
常用発電設備 の有無	無
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。</li><li>・情報伝送装置に係る手続き及び費用については、電気事業者の負担とする。</li><li>・その他定めのない契約条件については、落札業者の電気契約要綱等により、個別協議し決定する。</li></ul>