

## (参考)岡山空港施設(電源局舎)の使用電力量及び最大需要電力実績

利用月	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)
4月	47,353	197	46,312	214	42,968	238
5月	48,807	217	42,196	161	48,723	238
6月	52,718	224	44,238	188	50,698	238
7月	56,834	212	51,467	195	51,766	238
8月	52,742	216	48,254	177	55,736	238
9月	47,394	164	46,298	154	51,569	238
10月	46,688	149	50,382	188	52,197	238
11月	49,788	175	50,207	202	52,682	238
12月	53,765	191	53,978	157	58,495	238
1月	53,387	172	53,789	182	59,353	238
2月	48,483	183	49,018	180	49,434	238
3月	53,024	225	51,109	238	49,676	181
合計/最大	610,983	225	587,248	238	623,297	238

## (参考)岡山空港施設(第4駐車場)の使用電力量及び最大需要電力実績

利用月	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)
4月	3,576	17	3,508	17	3,365	28
5月	3,123	17	3,071	16	3,124	28
6月	2,860	25	2,734	16	2,828	28
7月	3,548	18	2,954	16	2,954	28
8月	3,769	29	3,281	17	4,153	31
9月	4,168	18	3,818	17	5,310	31
10月	4,306	17	4,413	17	5,086	31
11月	5,092	27	4,930	20	4,892	31
12月	4,974	27	5,046	28	5,122	31
1月	4,825	21	4,792	17	4,956	31
2月	4,447	16	4,015	17	4,150	31
3月	4,209	17	4,044	17	4,581	31
合計/最大	48,897	29	46,606	28	50,521	31