

(別添1)

仕 様 書

件 名： 岡山県営食肉地方卸売市場(業務棟)で使用する電気

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市中区桜橋1-2-43 岡山県営食肉地方卸売市場(業務棟)
受電設備	基幹処理棟5階 電気室(岡山県営食肉地方卸売市場 敷地内)
業種及び用途	官公署(産業用)
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	1,200kW (契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力量計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。) ※過去の実績は別添2「電力使用実績」のとおり
平均予定力率	100%
使用予定電力量	11,166,000kWh ※月別の内訳は様式2-2「入札付属書」の使用予定電力量欄のとおり。
納入期間	令和8年11月1日から令和11年10月31日まで
需給地点	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置の有無	既設有り
検針方法	自動検針記録又は訪問検針 ※請求書に検針日を設ける。検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。
電力量計の有無	既設有り
常用発電設備 の有無	無

(別添1)

仕 様 書

件 名：岡山県営食肉地方卸売市場(管理棟)で使用する電気

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市中区桜橋1-2-43 岡山県営食肉地方卸売市場(管理棟)
受電設備	屋外キュービクル型(岡山県営食肉地方卸売市場 敷地内1階)
業種及び用途	官公署(事務所)
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	81kW (ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。) ※過去の実績は別添2「電力使用実績」のとおり
平均予定力率	100%
使用予定電力量	363,000kWh ※月別の内訳は様式2-2「入札付属書」の使用予定電力量欄のとおり。
納入期間	令和8年11月1日から令和11年10月31日まで
需給地点	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置の有無	既設有り
検針方法	自動検針記録又は訪問検針 ※請求書に検針日を設ける。検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。
電力量計の有無	既設有り
常用発電設備 の有無	無