

設計図書等に対する 質 問 ・ 回 答 書		
工事番号		国費第 2 号
工 事 名		岡山県警察学校道場・体育館空調設備整備工事
番号	質問事項	回答事項
1	冷媒管の保温外装についてですが、屋内露出は「合成樹脂カバー」、屋外露出は「ステンレス鋼板」としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	冷媒管保温外装についてですが、内訳書別紙明細の「00-0002」、「00-0007」共に「給水管保温、ポリスチレン、屋内露出、合成樹脂カバー1100A」と記載がありますが、給水管の仕様となるのでしょうか。	入札は内訳書と同じ内容で応札してください。なお、内訳書と差異が生じる場合は、契約締結後に協議します。
令和 8 年 7 月 31 日		
回答者 岡山県警察本部警務部会計課長		