

(別添 1)

仕 様 書 ①

件 名： 岡山県庁舎で使用する電気の調達

区 分	内 容
需 要 場 所	岡山県岡山市北区内山下二丁目 4 番 6 号 岡山県庁舎
受 電 設 備	屋内キュービクル型 (エネルギーセンター特別高圧受変電室内)
業 種 及 び 用 途	官公署
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	2 0, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	2 回線受電 (本線・予備電源)
契 約 電 力	2, 1 0 0 k W (契約上利用できる最大電力をいい, 3 0 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
使 用 予 定 電 力 量	3, 5 5 2, 0 0 0 k W h
平 均 予 定 力 率	1 0 0 %
納 入 期 間	令和 8 年 12 月 1 日～令和 9 年 11 月 30 日
需 給 地 点	22kV 接地装置付遮断器 (88R11 および 89R12) の電源側接続端子
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点	需給地点と同じ
検 針 方 法	自動検針記録 ※検針日は原則毎月 1 日。毎月 1 日から末日までの使用分を翌月請求。
常用発電設備の有無	無

(別添 1)

仕 様 書 ②

件 名： 岡山県庁分庁舎で使用する電気の調達

区 分	内 容
需 要 場 所	岡山県岡山市中区古京町一丁目 7 番36号 岡山県庁分庁舎
受 電 設 備	屋外キュービクル型 (屋上)
業 種 及 び 用 途	官公署
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	2 2 7 k W (見込) (ただし、各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前11月の最大 需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
使 用 予 定 電 力 量	3 2 1, 0 0 0 k W h
平 均 予 定 力 率	1 0 0 %
納 入 期 間	令和 8 年 12 月 1 日～令和 9 年 11 月 30 日
需 給 地 点	構内第 1 柱上に設置する区分開閉器の電源側接続端子
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点	需給地点と同じ
検 針 方 法	自動検針記録 ※検針日は原則毎月 1 日。毎月 1 日から末日までの使用分を翌月請求。
常用発電設備の有無	無

(別添 1)

仕 様 書 ③

件 名： 小橋町庁舎で使用する電気の調達

区 分	内 容
需 要 場 所	岡山県岡山市中区小橋町一丁目 1 番25号 小橋町庁舎
受 電 設 備	屋内キュービクル型 (地下 1 階)
業 種 及 び 用 途	官公署
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	3 5 k W (見込) (ただし、各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前11月の最大 需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
使 用 予 定 電 力 量	6 3, 0 0 0 k W h
平 均 予 定 力 率	1 0 0 %
納 入 期 間	令和 8 年 12 月 1 日～令和 9 年 11 月 30 日
需 給 地 点	中電柱に施設した中電気中開閉器の 2 次側
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点	需給地点と同じ
検 針 方 法	自動検針記録 ※検針日は原則毎月 1 日。毎月 1 日から末日までの使用分を翌月請求。
常用発電設備の有無	無