

(参考)岡山県庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績

利用月	令和7年度		令和8年度	
	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)
4月			231,460	764
5月			216,940	988
6月			253,888	1,100
7月	383,584	1,340		
8月	376,392	1,436		
9月	330,148	1,372		
10月	248,448	1,008		
11月	227,976	872		
12月	316,540	1,384		
1月	346,936	1,508		
2月	304,744	1,524		
3月	310,280	1,264		
合計/最大	2,845,048	1,524	702,288	1,100

(参考)岡山県庁分庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績

利用月	令和7年度		令和8年度	
	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)
4月			20,301	106
5月			18,545	79
6月			21,059	83
7月	34,093	159		
8月	32,469	183		
9月	24,588	132		
10月	19,874	100		
11月	20,248	116		
12月	29,424	179		
1月	34,501	227		
2月	30,931	185		
3月	28,183	174		
合計/最大	254,311	227	59,905	106

(参考)小橋町庁舎の使用電力量及び最大需要電力実績

利用月	令和7年度		令和8年度	
	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	最大需要電力 (kW)
4月			3,732	13
5月			3,912	16
6月			4,539	17
7月	5,982	32		
8月	6,017	30		
9月	5,347	21		
10月	4,222	15		
11月	4,334	20		
12月	4,917	26		
1月	5,944	35		
2月	4,771	31		
3月	4,925	24		
合計/最大	46,459	35	12,183	17