

令和6年度事業者によるダイオキシン類測定結果について

1 内 容

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、事業者から報告のあった測定結果を公表する。

2 結 果

測定結果の報告状況は次葉のとおりであり、排出ガス及び排出水のいずれも排出基準に適合していた。

3 今後の対応

引き続き事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理を指導する。

事業者によるダイオキシン類測定結果の概要（R7. 3. 31現在）

1 排出ガス

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/m³N)	排出基準 (ng-TEQ/m³N)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	98	96	83	12	0	0	1	0～9.8	0.1～10
アルミニウム 合金製造施設	4	4	3	1	0	0	0	0.0035～0.045	1
計	102	100	86	13	0	0	1	—	—

2 排水水

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止中	分析中	指導中	その他		
アセチレン 洗浄施設	1	0	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉 に係る施設	21	0	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末 処理施設	2	2	2	0	0	0	0	0.00054～0.075	10
計	24	2	2	0	0	0	0	—	—

3 ばいじん

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	98	83	71	12	0	0	0	0～29	3

4 燃え殻

区 分	届 出 施設数	報告対象 施 設 数	報 告 施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	98	92	79	12	0	0	1	0～0.23	3

（備考）

- 「届出施設数」とは、届出のあった令和7年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 「報告対象施設数」とは、未設置である施設、稼働後1年に満たないため未測定の施設、汚水の循環使用により排水水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに測定結果の報告があった施設数（令和5年度分の遅延報告があった施設を除く。）をいう。
- 「休止中」とは、未報告施設のうち、令和7年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 「分析中」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 「指導中」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 「その他」とは、指導対象ではなく、令和7年3月31日時点での測定結果がないものをいう。
- ダイオキシン類対策特別措置法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

事業者による測定結果一覧表

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 受	特定施設の種類	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	槌ヶ原3072-5	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.4.15	0.098	5	—	—	—	R6.4.15	2.2	R6.4.15	0.0051	
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.7.23	0.33	5	—	—	—	R6.7.23	2.7	R6.7.23	0.033	
				1号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				2号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				灰ピット	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	新	H16.11.2	廃棄物焼却炉	R6.3.27	0.046	5	—	—	—	R6.3.27	0.75	R6.3.27	0.080	
3	東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂1345	A焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.11.15	0.24	10	—	—	—	R6.11.19	0.0054	R6.11.15	0	
4	クリーン(福南)	玉野市	日比6-86	1焼却炉	既	H12.2.4	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
5	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	既	H12.10.2	下水道終末処理施設	—	—	—	R6.7.3	0.00054	10	—	—	—	—	
6	高圧ガス工業㈱岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	既	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
7	(南)藤高土木	玉野市	洗川3-16	1号廃棄物焼却炉	新	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
8	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.11.26	0.0063	10	—	—	—	R6.11.23	1.4	R6.11.27	0.0054	
				2焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.11.27	0.013	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				灰保管場所	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
9	長船クリーンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160	1焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止→廃止)		10	—	—	—	(休止→廃止)		(休止→廃止)		R6廃止
				2焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止→廃止)		10	—	—	—	(休止→廃止)		(休止→廃止)		R6廃止
				廃プラスチック焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止→廃止)		10	—	—	—	(休止→廃止)(集じん機なし)		(休止→廃止)		R6廃止
				1ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止→廃止)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	R6廃止
				2ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止→廃止)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	R6廃止
				灰バンカ	既	H12.2.7	灰の貯留施設	—	—	—	(休止→廃止)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	R6廃止
10	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
11	㈱グリーンボートリー加茂川農場	吉備中央町	上田西2394-22	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
12	ダイニチ㈱本社工場	吉備中央町	西152-30	1号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R6.5.21	0.0063	1	—	—	—	—	—	—	—	
				2号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R6.5.21	0.0035	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号反射炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R6.5.20	0.045	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号ロータリールキン	新	R3.12.3	アルミニウム合金の乾燥炉	(休止中)		1	—	—	—	—	—	—	—	休止中
13	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.2.21	0.14	10	—	—	—	R7.2.21	5.4	R7.2.21	0.025	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R7.2.21	0.53	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
14	㈱岡建設	赤磐市	酌田979	(焼)第1号	新	H25.6.7	廃棄物焼却炉	R6.6.10	1.7	5	—	—	—	R6.6.10	0.34	R6.10.20	0.073	
15	㈱福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉(No.2)	新	H26.11.28	廃棄物焼却炉	R6.10.31	3.1	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.10.31	0	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月届出 受	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m³N)	排出基準 (ng- TEQ/m³N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
16	赤磐市環境センター	赤磐市	津崎197-1	1号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R6.11.28	0.044	5	—	—	—	R6.11.29	0.81	R6.8.21	0	
				2号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R6.11.29	0.087	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				鉄分・セメント不溶物バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
				処理物バンカ	新	H27.2.4	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
17	和気町クリーンセンター	和気町	益原1512-3	廃棄物焼却炉	新	H29.5.1	廃棄物焼却炉	R6.9.5	0.15	5	—	—	—	R6.9.4	1.9	R6.9.4	0.0011	
				灰貯留施設	新	H29.5.1	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
18	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合 和気赤磐衛生センター	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	新	H13.6.25	廃棄物焼却炉	R6.10.16	0.056	5	—	—	—	(燃え殻と混合して測定)		R6.10.16	0.034	
19	㈱新田興業	和気町	益原1350-44	廃棄物焼却炉	新	R2.12.17	廃棄物焼却炉	R6.11.5	0.50	5	—	—	—	R6.11.5	0.12	R6.11.5	0.012	
20	㈱森野卵場	和気町	父井原1769	第5号廃棄物焼却炉	新	H25.5.30	廃棄物焼却炉	R6.7.5	0.31	5	—	—	—	R6.7.5	0.0047	R6.7.5	0	
21	㈱吉田実業	総社市	下林1042-3	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.23	廃棄物焼却炉	R6.12.12	0.47	1	—	—	—	R6.12.13	0.0026	R6.12.13	0.000060	
22	㈱石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	既	H13.12.17	廃棄物焼却炉	R6.10.26	0.31	10	—	—	—	(排出量少量のため採取不可)		R6.10.29	0.020	
23	花建工業㈱	井原市	高屋町5丁目1-3,1-4	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
24	岡山県井原地区清掃施設組合 井原クリーンセンター	井原市	木之子町2192-1	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.6.27	0.12	5	—	—	—	R6.8.16	3.1	(排出がないため測定不可能)		ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.5.17	0.20	5	—	—	—	R6.9.18	1.2	(排出がないため測定不可能)		
25	岡山県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	新	H14.2.20	廃棄物焼却炉	R6.10.7	1.4	5	—	—	—	(排出量少量のため採取不可)		R6.10.7	0	
26	浅口市植木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	新	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
27	鳴本石材㈱笠岡工場	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	新	H12.10.12	廃棄物焼却炉	R6.11.22	0.14	5	—	—	—	R6.11.25	0.48	R6.11.25	0.23	
28	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.7.23	0.15	1	—	—	—	—		(排出がないため測定不可能)		ばいじんは2炉混合調査
								R6.12.24	0.15	1	—	—	—	R6.12.23	0.24	(排出がないため測定不可能)		
				B炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.6.18	0.12	1	—	—	—	R6.6.17	0.32	(排出がないため測定不可能)		
								R7.1.28	0.12	1	—	—	—	—		(排出がないため測定不可能)		
29	(仮称)岡山県西部衛生施設組合 新ごみ焼却施設	里庄町	新庄3656-4	1号焼却炉	新	R5.5.24	廃棄物焼却炉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	未稼働
				2号焼却炉	新	R5.5.24		—	—	—	—	—	—	—	—	—	未稼働	
				焼却灰ビット	新	R5.5.24	灰の貯留施設	—	—	—	(未稼働)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	未稼働
30	岡山県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	既	H12.1.28	廃棄物焼却炉	R6.9.3	0.0086	10	—	—	—	(集じん機なし)		R6.9.6	0.00014	
31	高梁地域事務組合クリーンセンター	高梁市	段町748	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R6.8.8	0.27	10	—	—	—	R6.8.13	0.80	R6.8.13	0.0049	
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R6.8.20	0.14	10	—	—	—	R6.8.20	0.82	R6.8.20	0.0051	
				灰バンカ	既	H26.12.25	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
32	㈱ウェルファムフーズ吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R7.1.29	0.34	5	—	—	—	R7.1.29	0.035	R7.1.29	0	
33	㈱ウェルファムフーズ吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R6.12.26	0.057	5	—	—	—	R6.12.26	0.0020	R6.12.26	0	
34	㈱ウェルファムフーズ吉家B第二農場	高梁市	備中町西山2530-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R7.1.30	0.62	5	—	—	—	R7.1.30	0.55	R7.1.30	0	
35	㈱ウェルファムフーズ吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R7.1.31	0.18	5	—	—	—	R7.1.31	0.017	R7.1.31	0	
36	㈱ウェルファムフーズ吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.10.11	廃棄物焼却炉	R6.12.24	0.29	5	—	—	—	R6.12.24	0.017	R6.12.24	0	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月日 出受	特定施設の種類	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
37	㈱ウェルファムフーズ吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.1	廃棄物焼却炉	R6.6.19	0.36	10	—	—	—	R6.6.19	0.0030	R6.6.19	0	
				No.2廃棄物焼却炉	既	H12.12.28	廃棄物焼却炉	R6.6.20	1.4	10	—	—	—	R6.6.20	0.00039	R6.6.20	0	
38	㈱ウェルファムフーズ大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R6.9.24	0.19	5	—	—	—	R6.9.24	0.050	R6.9.24	0.0025	
39	㈱ウェルファムフーズ大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.3.23	廃棄物焼却炉	R6.7.30	0.14	5	—	—	—	R6.7.30	0.052	R6.7.30	0.0000012	
40	㈱ウェルファムフーズ大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.1.18	廃棄物焼却炉	R6.6.21	0.13	5	—	—	—	R6.6.21	0.020	R6.6.21	0	
41	㈱ウェルファムフーズ高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.8.7	廃棄物焼却炉	R6.9.25	0.48	5	—	—	—	R6.9.25	0.032	R6.9.25	0.000073	
42	㈱ウェルファムフーズ高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.12.14	廃棄物焼却炉	R6.9.26	0.35	5	—	—	—	R6.9.26	0.17	R6.9.26	0.00004	
43	㈱ウェルファムフーズ高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.5	廃棄物焼却炉	R6.9.27	0.039	5	—	—	—	R6.9.27	0.0039	R6.9.27	0	
44	ビクアジェネティクス㈱岡山農場(肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	新	H15.2.26	廃棄物焼却炉	R7.2.7	0.21	5	—	—	—	(集じん機なし)		R7.2.7	0	
45	㈱グリーンポートリー高山農場	高梁市	川上町高山921-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R6.12.23	0.072	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.12.23	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R6.12.23	0.071	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.12.23	0.0025	
46	高梁川ダム統合管理事務所(千屋ダム)	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
47	㈱ウェルファムフーズ東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.8.14	廃棄物焼却炉	R7.1.27	0.022	5	—	—	—	R7.1.27	0	R7.1.27	0	
48	㈱ウェルファムフーズ足見A農場	新見市	土橋37	No.1廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R6.7.31	0.40	5	—	—	—	R6.7.31	0.00053	R6.7.31	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R6.8.1	0.20	5	—	—	—	R6.8.1	0.00077	R6.8.1	0.00000077	
				No.3廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R6.8.2	0.66	5	—	—	—	R6.8.2	0.046	R6.8.2	0.0000022	
49	㈱ウェルファムフーズ足見B農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R6.11.19	0.14	5	—	—	—	R6.11.19	0.0000005	R6.11.19	0	
50	㈱ウェルファムフーズ足見D農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R6.11.20	0.038	5	—	—	—	R6.11.20	0.0000004	R6.11.20	0	
51	㈱ウェルファムフーズ豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R6.11.22	0.27	5	—	—	—	R6.11.22	0.0021	R6.11.22	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R6.11.21	0.056	5	—	—	—	R6.11.21	0	R6.11.21	0.0000005	
52	㈱ウェルファムフーズ哲西農場	新見市	哲西町大野部1293	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R7.1.28	0.76	5	—	—	—	R7.1.28	0.017	R7.1.28	0	
53	㈱ウェルファムフーズ足立第一農場	新見市	足立字田曾2157	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.7.24	廃棄物焼却炉	R6.8.20	0.54	5	—	—	—	R6.8.20	0.17	R6.8.20	0	
54	㈱ウェルファムフーズ足立第二農場	新見市	足立字田曾2187	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.10.8	廃棄物焼却炉	R6.8.21	0.55	5	—	—	—	R6.8.21	0.065	R6.8.21	0.0000039	
				No.2廃棄物焼却炉	新	R2.4.13	廃棄物焼却炉	R6.8.22	0.80	5	—	—	—	R6.8.22	0.010	R6.8.22	0.0000026	
55	㈱ウェルファムフーズ 足立第三農場	新見市	足立字小木戸2368	No.1廃棄物焼却炉	新	R2.12.28	廃棄物焼却炉	R6.8.23	0.69	5	—	—	—	R6.8.23	0.076	R6.8.23	0.0000017	
56	新見市クリーンセンター	新見市	金谷253	1-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R6.8.14	1.2	5	—	—	—	R6.8.14	29	R6.8.14	0.037	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				1-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R6.8.15	3.9	5	—	—	—	【2炉混合調査】		R6.8.15	0.00044	
				灰バンカ	既	H26.7.7	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
57	山陽環境開発(株)土橋クリーンセンター	新見市	土橋55-1	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.8	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
58	㈱グリーンポートリー哲多第四農場	新見市	哲多町大野294	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R6.12.13	0.036	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.10.27	0	
59	㈱グリーンポートリー哲多第五農場	新見市	哲多町田淵1623-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
60	東洋緑地㈱綾部事業所	津山市	綾部1207	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.4.4	0.041	10	—	—	—	R6.6.5	0.18	R6.4.5	0.00065	
				A-1廃ガススクラバー	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
61	岡山県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	R6.11.20	9.8	10	—	—	—	(集じん機なし)		R6.11.21	0	
62	エバラ食品工業㈱津山工場	津山市	金井468-1工業団地内	A-2廃棄物焼却炉	新	H22.6.10	廃棄物焼却炉	R6.10.30	0.0037	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.10.31	0.0000009	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 月 日 出 受	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m³N)	排出基準 (ng- TEQ/m³N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
63	榊久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.8.23	1.1	10	—	—	—	R6.8.23	0.010	R6.8.23	0.0047	
64	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H17.7.20	廃棄物焼却炉	※		5	—	—	—	(集じん機なし)		※		※火災により施設を休止していたため、 R7.3.31時点での測定結果無し
65	榊関西ボートリー第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	新	H20.8.21	廃棄物焼却炉	R6.11.21	0.0062	5	—	—	—	R6.11.21	0.000053	R6.11.21	0	
66	津山浄化センター	津山市	川崎347	No.1下水道終末処理施設	新	H24.10.22	下水道終末処理施設	—	—	—	R6.7.17	0.046	10	—	—	—	—	
								—	—	—	R7.1.22	0.075	10	—	—	—	—	
67	榊グリーンボートリー福田農場	津山市	福田217-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R6.12.18	0.051	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.12.18	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R6.12.18	0.0097	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.12.18	0.0078	
68	津山圏域クリーンセンター	津山市	領家1446	1号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R6.5.23	0.00061	1	—	—	—	R6.8.28	0.14	R6.8.28	0.00074	1回目測定
								R6.8.28	0.00033		—	—	—	—	—	—	2回目測定	
								R6.11.19	0.00000058		—	—	—	—	—	—	3回目測定	
								R7.1.21	0.00000097		—	—	—	—	—	—	4回目測定	
				2号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R6.5.24	0.00023	1	—	—	—	R6.8.27	0.25	R6.8.27	0.00086	1回目測定
								R6.8.27	0.0034		—	—	—	—	—	—	2回目測定	
								R6.11.20	0.00028		—	—	—	—	—	—	3回目測定	
								R7.1.22	0.00063		—	—	—	—	—	—	4回目測定	
				灰ビット	新	H26.1.21	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
69	岡山市久米南町衛生施設組合立クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	R6.5.31	0.12	10	—	—	—	R6.5.31	2.6	R6.5.31	0.034	1回目測定
								R6.11.22	0.041		—	—	—	R6.11.22	2.1	R6.11.22	0.077	2回目測定
				1号炉灰バンカー	既	H27.3.20	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
70	榊原クリーンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
				1廃ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	休止中
71	エコシステム山陽榊	美咲町	吉ヶ原1125	2号炉廃棄物焼却炉 (ロータリーキルン炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	R6.6.5	0.0082	0.1	—	—	—	R6.6.5	0.00069	R6.6.5	0.0000010	1回目測定
								R7.2.20	0.051		—	—	—	R6.12.10	0.0057	R6.12.10	0.012	2回目測定
				2号炉廃棄物焼却炉 (固定床炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】		1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		1回目測定
								【2炉混合調査】			—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		2回目測定
				3号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.6.13	0.0070	1	—	—	—	R6.6.13	0.13	R6.6.13	0.0063	1回目測定
								R6.11.19	0.011		—	—	—	R6.11.19	0.11	R6.11.19	0.053	2回目測定
				4号炉廃棄物焼却炉	新	H22.8.23	廃棄物焼却炉	R6.6.19	0	1	—	—	—	R6.6.19	0.012	R6.6.19	0.032	1回目測定
								R6.12.3	0.0018		—	—	—	R6.12.3	0.0068	R6.12.3	0.029	2回目測定
				2号急冷塔・洗浄塔・ 湿式電気集じん機	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
新灰ヤード	既	H12.2.14	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—					
72	南エヴァ環境開発	美咲町	大井和西1095-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
73	クリーンセンターまにわ	真庭市	榎西290	1号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.7.18	0.000063	5	—	—	—	R6.7.18	0.0011	R6.7.18	0	
				2号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.7.19	0.0033	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				主灰バンカ	既	H27.3.6	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年等 届出 受	特定施設の種類	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
74	真庭北部クリーンセンター	真庭市	蒜山初和592-1	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R6.5.23	0.0052	10	—	—	—	R6.5.23	1.4	R6.5.23	0.0	R6廃止
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R6.5.24	0.0026	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		R6廃止
				主灰バンカ	既	H27.6.8	灰の貯留施設	—	—	—	(廃止)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	R6廃止
75	岡山県中部環境施設組合コスモスクリーンセンター	真庭市	宮地631-3	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R6.7.11	0.036	10	—	—	—	R6.9.12	4.3	R6.7.11	0.21	ばいじんはセメント固化しているため処理基準の適用外
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R6.9.12	0.14	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				主灰バンカ	既	H27.5.21	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
76	(株)春名材木店	美作市	江ノ原625-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H13.3.30	廃棄物焼却炉	R6.11.11	1.0	5	—	—	—	R6.11.12	0.057	R6.11.12	0	
77	(株)白滝有機産業	美作市	白水1303	1炭化施設	新	H21.10.8	廃棄物焼却炉	(廃止)		5	—	—	—	(廃止)		(廃止)		R6廃止
78	美作クリーンセンター	美作市	杉原340	1号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R6.5.30	0.0012	5	—	—	—	R6.5.31	0.39	R6.5.31	0	
				2号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R6.5.31	0.026	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H25.6.12	灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	
79	(株)関西ボートリー育種育成農場	美作市	横尾482	1号廃棄物焼却炉	新	H28.11.11	廃棄物焼却炉	R6.5.29	0.00058	5	—	—	—	R6.5.29	0.000018	R6.5.29	0	
80	小川香料(株)岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.11.15	0.15	10	—	—	—	R6.11.18	0	R6.11.18	0	
81	(株)丸永エッグランド	奈義町	皆木351-10	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.9.27	廃棄物焼却炉	R6.12.5	0.0033	5	—	—	—	R6.12.5	0.000012	R6.12.5	0.00019	

備考)
令和7年3月31日現在における特定施設の設置状況(令和6年度に廃止された施設を含む)
—:自主測定義務のないもの
既:法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された施設
新:法の施行日以後に設置された施設

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

（単位：ng-TEQ/m³N）

区 分			既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設			5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	1	0.1
		2t/時 ～ 4t/時	5	1
		2t/時 未満	10	5

- （備考） 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

（単位：pg-TEQ/L）

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

（単位：ng-TEQ/g）

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん・燃え殻	3 ^(*)	3

- （備考） 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
2 ^(*) セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。