

仕 様 書

件 名：岡山県立美術館で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市北区天神町 8 - 4 8 岡山県立美術館
受電設備	屋内キュービクル型（美術館地下電気室内）
業種及び用途	官公署（事務所）
供給方式	交流 3 相 3 線式
標準電圧	6 , 6 0 0 V
標準周波数	6 0 H Z
受電方式	1 回線受電
契約電力	7 0 0 k w
平均予定力率	1 0 0 %
使用予定電力量	5 , 6 9 4 , 0 0 0 k w h （3 年分）
納入期間	令和 8 年 12 月 1 日から令和 11 年 11 月 30 日まで
需給地点	構内に設置した開閉器箱内の断路器の負荷側接続点
保安責任分解点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	既設有り
検針方法	自動検針記録
電力量計	既設有り
常用発電設備 の有無	無
蓄熱冷凍機の 機器の仕様	前川製作所製 氷蓄熱冷凍機 MYCOM-ABI500-NSC150H3-2 製氷蓄熱能力：205kW 冷却能力：230kW 加熱能力： 228kW 冷媒：アンモニア