

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

1. 条件

令和6年度における

- ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数
- ② 未利用エネルギー活用状況
- ③ 再生可能エネルギー導入状況
- ④ 需用家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組

の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が70点以上であること。

項目	区分	得点
①1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO ₂ /kWh) (調整後排出係数適用)	0.000以上 0.400未満	70
	0.400以上 0.425未満	65
	0.425以上 0.450未満	60
	0.450以上 0.475未満	55
	0.475以上 0.500未満	50
	0.500以上 0.520未満	45
②未利用エネルギー活用状況	0.675 %以上	10
	0 %超 0.675 %未満	5
	活用していない	0
③再生可能エネルギー導入状況	15.00 %以上	20
	8.00 %以上 15.00 %未満	15
	3.00 %以上 8.00 %未満	10
	0 %超 3.00 %未満	5
	活用していない	0
④需用家への省エネルギー・節電に関する 情報提供の取組	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0

2. 提出書類等

入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(別紙②-イ:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。

3. 契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。