岡山空港施設(電源局舎)の使用予定電力量

	契約電力 (kW)	予定最大 需要電力 (kW)	使用予定電力量 (kWh)
10月	238	197	58,000
11月	238	202	58,000
12月	238	191	64,000
1月	238	203	67,000
2月	238	215	57,000
3月	238	238	60,000
4月	238	214	54,000
5月	238	217	56,000
6月	238	224	60,000
7月	238	212	64,000
8月	238	216	61,000
9月	238	196	58,000
最大/最大/合計	238	238	717,000

・実績電力量を元に設定している。気象条件等により増減する可能性がある。

岡山空港施設(第4駐車場)の使用予定電力量

	契約電力 (kW)	予定最大 需要電力 (kW)	使用予定電力量 (kWh)
10月	30	17	4,000
11月	30	27	5,000
12月	30	30	5,000
1月	30	21	5,000
2月	30	30	4,000
3月	30	17	4,000
4月	30	25	6,000
5月	30	18	7,000
6月	30	25	3,000
7月	30	18	4,000
8月	30	29	4,000
9月	30	19	4,000
最大/最大/合計	30	30	55,000

・実績電力量を元に設定している。気象条件等により増減する可能性がある。