

仕 様 書

件 名：岡山県健康の森学園で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	新見市哲多町大野 2 0 3 4 - 5 岡山県健康の森学園
受電設備	屋外高圧地中引込キュービクル型
業種及び用途	官公署（学校、福祉施設）
供給方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6 , 6 0 0 V
標準周波数	6 0 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	1 6 0 kW (ただし、各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
平均予定力率	100%
使用予定電力量	4 4 5 , 0 0 0 k W h / 年 ※月別の内訳は様式2-2「入札付属書」の使用予定電力量欄のとおり。
納入期間	令和 7 年 1 1 月 1 日午前 0 時から令和 1 0 年 1 0 月 3 1 日午後 1 2 時まで
需給地点	高圧キャビネット内に設置する区分開閉器の電源側接続端子
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	無
検針方法	自動検針記録又は訪問検針
電力量計	製造メーカー：三菱電機(株) 型 式：M2LHM-K5V
常用発電設備 の有無	なし
その他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。 ・特定規模電気事業者が電気を供給する場合にあっては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、特定規模電気事業者の負担とする。 ・その他定めのない契約条件については、中国地方の一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。